



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2020081815001684

认证委托人: 北京核中警消防技术有限责任公司

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

生产者: 北京核中警消防技术有限责任公司(H000012)

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

生产企业: 天津新亚精诚科技有限公司

地址: 天津市津南区北闸口电子工业园区

产品名称: 应急照明分配电装置

认证单元: HJ-FP-300W

内含: HJ-FP-300W(主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2014

产品认证实施细则: CCCF-HZBJ-02

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 + 获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产品标准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品认证实施细则 CCCF-HZBJ-02 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-10-30

发(换)证日期: 2020年10月30日 有效期至: 2025年10月29日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A0331798



170021020465



(2017)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201909682

认 证 委 托 人 北京核中警消防技术有限责任公司
产 品 型 号 名 称 HJ-FP-300W/应急照明分配电装置
检 验 类 别 型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心


检 验 报 告

No. Gn201909682

共 5 页 第 1 页

产品名称	应急照明分配电装置	型号规格	HJ-FP-300W
认证委托人	北京核中警消防技术有限责任公司	检验类别	型式试验
生产者	北京核中警消防技术有限责任公司	生产日期	2019年11月
生产企业	天津新亚精诚科技有限公司	抽样者	北京核中警消防技术有限责任公司
抽样基数	2台	抽样地点	成品库
样品数量	2台	抽样日期	2019-12-02
样品状态	完好	受理日期	2020-03-23
检验依据	GB17945-2010, CNCA-C18-01: 2014, CCCF-HZBJ-02		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》, CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》, CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》检验, 合格。(以下空白) (检验检测专用章) 签发日期: 2020年 6 月 8 日 检验检测专用章		
备注	本栏空白		

批准:



审核:



编制:



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 结 果 汇 总

No. Gn201909682

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	试验前检查	7.1.4	满足标准要求	合格	
2	基本功能试验	7.2.6	满足标准要求	合格	
3	电压波动试验	7.5	满足标准要求	合格	
4	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体之间测得绝缘电阻值: 1#大于 1000M Ω 2#大于 1000M Ω 有绝缘要求的外部带电端子与壳体之间测得绝缘电阻值: 1#大于 1000M Ω 2#大于 1000M Ω	合格	
5	接地电阻试验	7.9	试样接地电阻 (Ω): 1#0.04 2#0.05	合格	
6	耐压试验	7.10	满足标准要求	合格	
7	高温试验	7.11	功能正常	合格	
8	低温试验	7.12	功能正常	合格	
9	恒定湿热试验	7.13	功能正常	合格	
10	振动试验	7.14	功能正常	合格	
11	外壳防护等级试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级为 IP30	合格	
12	标志	9	满足标准要求	合格	
13	使用说明书	10	满足标准要求	合格	



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn201909682

共 5 页 第 3 页

认证委托人	北京核中警消防技术有限责任公司		
通信地址	天津市津南区北闸口开发区政吉路 6 号		
联系电话	(空白)	传真	(空白)

产品照片:



消防
专用

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn201909682

共 5 页 第 4 页

认证委托人	北京核中警消防技术有限责任公司		
通信地址	天津市津南区北闸口开发区政吉路 6 号		
联系电话	(空白)	传真	(空白)

产品内部照片:



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn201909682

共 5 页 第 5 页

一、产品铭牌内容：

1. 产品名称：应急照明分配电装置
2. 型号：HJ-FP-300W
3. 执行标准号：GB17945-2010
4. 生产者：北京核中警消防技术有限责任公司
5. 生产企业：天津新亚精诚科技有限公司
6. 生产地址：天津市津南区北闸口电子工业园区
7. 外壳防护等级：IP30
8. 额定电源电压：AC220V
9. 输出参数：DC24V，300W
10. 主电功耗：10W
11. 制造日期及产品编号：有

二、产品特性描述：

1. 外形尺寸：550mm×130mm×430mm
2. 过电流保护器件参数：额定电流 32A
3. 输出回路数量：4 个
4. 以下产品配接工作：

天津新亚精诚科技有限公司生产的集中电源集中控制型消防应急标志灯具、集中电源集中控制型消防应急照明灯具、应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源）、应急照明控制器（认证委托人：北京核中警消防技术有限责任公司，生产者：北京核中警消防技术有限责任公司）

一致性检查结论：符合